4250

Comune di Barrafranca
Prov. di Enna

Prot. N. 36 del 05 FEB. 2014

COMUNE DI BARRAFRANCA
Prov. Di Enna

---------oooOooo---------
IL SINDACO

Ord. N. 6 Del 05/02/2014

Su segnalazione verbale dei VV. UU., in data 03/02/2014, si è accertata la presenza di opere che pregiudicano la pubblica incolumità, e precisamente:

- L'immobile di vecchia costruzione sito in via Vittorio Emanuele,220 fg 14/B part. 946 sub 13 – 14 - 15, di proprietà della ditta Mastrobuono Aldo Salvatore Maria, Mastrobuono Giovanni Battista Antonio e Mastrobuono Giulio Eros Giuseppe , nati rispettivamente a Barrafranca il 03/12/44, 09/04/46 e 02/804/58, ivi residenti a Barrafranca in via Roma,44, composto da un piano terra, primo e secondo.

In corrispondenza alla copertura del piano secondo, precisamente nella parte interna della canaletta di smaltimento delle acque meteoriche, si è riscontrato il cedimento di parte di intonaco, causando un pericolo di pubblica incolumità.

- Vista la relazione di servizio di prot. int. N.34 del 04/02/2014, a firma dei tecnici Geom. V. Storniolo e Geom. G. Ruggeri ;
- Ritenuto necessario emettere provvedimento al fine di eliminare gravi pericoli di crollo che minacciano l'incolumità dei cittadini;
- Visto il secondo comma dell' art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;
- Visto il vigente Ordinamento Regionale EE.LL.

ORDINA

La messa in sicurezza e la demolizione di tutte le parti pericolanti, entro e non oltre gg..20 dalla notifica della presente, avvertendo la ditta proprietaria, che in caso di inottemperanza alla presente, si provvederà a formale denuncia all'autorità giudiziaria ed alla demolizione d'Ufficio a spese della ditta proprietaria.
Manda la presente al Messo Comunale per la notifica all'interessato, al Comando di Polizia Municipale assistito dall' Ufficio Tecnico Comunale, affinché operi per la esecuzione ed osservanza della presente.

Dalla Residenza Municipale, addì 05/02/2014

IL SINDACO

06-02-2014 a 20-02-2014

COMUNE DI BARRAFRANCA
PROVINCIA DI ENNA
Ufficio Tecnico IV Settore - Urbanistica

Prot. int. n. 37 del 04/02/14

Barrafranca 04/02/2014

All'Unità di Progetto
Dr. Diliberto Eugenio

p.c. Al Capo Settore Urbanistica

Sede

Oggetto: Intervento urgente di messa in sicurezza.

Si comunica alla S.V. che su segnalazione verbale dei Vigili Urbani, in data 03/02/2014, i sottoscritti Geom. Storniolo e Ruggeri, si sono recati in Via Vitt. Emanuele in corrispondenza del fabbricato contrassegnato dal numero civico 220, ed hanno constatato che dal prospetto del 2° piano di detto fabbricato si erano staccati dei calcinacci cadendo sul marciapiede.

La S.V. è invitata a voler transennare il sito con cortese sollecitudine, onde salvaguardare la pubblica incolumità nell'eventualità del ripetersi dell'evento.

Si comunica altresì che questo Settore ha già predisposto l'ordinanza di messa in sicurezza.

Tanto per dovere.

Distinti saluti

Comune di Barrafranca * Ufficio Tecnico *

I Tecnici

(Geom. V. Storniolo)

(Geom. G. Ruggeri)